מקרא

- צנרת - עליה
- צנרת - ירידה
- (CW)-צנור מים קרים לצריכה
- (HW)-צנור מים חמים לצריכה
- F צנור כבוי אש עם עטיפה חרושתית (מגולבן דרג ב')
- G צנור גז (נחושת)
- (HWS)-צנור אספקת מי הסקה
- (HWR)-צנור החזרת מי הסקה
- FL צנור דלק
- עין בקורת על צנור
- פקק בקורת בקצה צנור
- צנור מי דכוחין ("2-"1\2 או 32-50 מ"מ)
- צנור מי שופכין ("3 או 75 מ"מ)
- צנור מי שופכין ("6-"4 או 110-160 מ"מ)
- צנור מי שופכין עם עטיפת בטון מזוין
- צנור ניקוז מי גשם
- צנור שרשורי מחורר לניקוז יסודות
- צנור ביוב מחוץ לבנין (P.V.C כתום)
- (ק.ב.נ.)-קופסת בקורת
- (ק.ב.נ.נ.)-קופסת בקורת נופלת
- (מ.ת.נ.)-מחסום תופי
- מחסום רצפה "2\1"4
- מחסום רצפה "4\1"4 עם סיפון "4 או 110 מ"מ
- מחסום רצפה "4\1"8
- מאסף מי גשם במרפסת
- מאסף מי גשם בגג
- שוחת בקורת לביוב
- שוחת בקורת למי גשם עם מכסה אטום
- שוחת בקורת למי גשם עם מכסה שבבה
- ארון כבוי אש
- ברז כבוי אש (הידרנט) יחיד
- ברז "2\1 למים
- סוללה "2\1 למים קרים וחמים
- ברז גן "4\3 עם חבור לצנור גומי
- מגוף
- מגוף אל חוזר
- מגוף מקטין לחץ
- מגוף בסחון (פורק לחץ)
- מונה מים
- כניסת צנור דרך קיר בטון למקלט כולל אוגן וברזי סגירה
- מעבר קוטר
- סימון לשינוי ומספרו
- R רדיאטור
- T.L. מפלס פני האדמה
- I.L. מפלס תחתית התא
- W- HDPE קולטן ביוב
- V- 110 HDPE צינור אויר
- RLG- HDPE ניקוז גג
- RLM- HDPE ניקוז מרפסת
- NIG- 4" ניקוז גז
- VAC 50 ניקוז ואקום

ברזים וקבועות: מיקום לפי פריסת אדריכל

פרט-תא סיפון מקווה	ת-100x84 T-84x100

הערה:

כאשר H > 40 סמ' יש לחבר את הזיון שמסביב לצנרת לזיון הקורות או הריצפה

כאשר 40 > H > 60 סמ' אין לחבר את הזיון לזיון העליון

כאשר 60 > H אין צורך בעטיפת בטון אלא בעטיפת חול בלבד

שלבי ביצוע

1. הנחת מצעים בתחתית החפירה
2. התקנת זיון בתחתית ו-U לחבור זיון עליון בשלב השני
3. יציקת 10 סמ' תחתונים בבטון ב-20
4. הנחת הצנור
5. התקנת זיון עליון והכנות לחיבור זיון הקורות או ריצפה
6. השלמת יציקה בבטון ב-20
7. ניסוי החפירה

פרט-צנור HDPE עם עטיפת בטון מתחת לריצפה (לפי תיי 4476 חלק 2 3.5.1)	ת-285 t-285

הערתים

								תאריך

1	14.10.20	לבצוע
מספר	תאריך	השינוי

שינויים

לעיון ○ למכרז ○ לבצוע ●

מקווה נשים- מגרש 517- בית שמש

ביוב
ניקוז ואקום
וחדר מכונות

קומת כניסה

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה 17
ת.ד. 16173 ירושלים
טל' : 02-6420948, פקס' 6420950
E MAIL : office@handasa1.com

תכנון	אלי רוזנטל
בקר	אלי רוזנטל
שרטט	ינה אדוזנסקי
קנ"מ:	1 :50
24.02.2020	

מספר העבודה 20024	101
מדדת הגליון 600x1000	20024-101