

משרה הילן
דד קוולנטקי
הנדסת
מבנים
רח' חבולד פורדכי 201 822 פורת שדד
02-676-3705 082-7-300-600

לעיון

למכרז

לביצוע

מגרש 306

מגרש ספורט

מתווה כלונסאות

סוג הבטוב-30 דרגח חשיפה: 1 מס' פרויקט: K-2061 שרטוט: מנ"ח: 1:10 1:20 1:25 1:50 יהודית, ה תאריך הדפסה: 17.02.2020 גליון: 1 תאריך שרטוט: 24.02.2019

מידות בתכנית יקבעו לפי אדריכלות בכבוד במקרה של אי התאמה יש ליידע את המתנדס יש להודיע למתנדס 36 שעות מראש לפחות לפני ככל יציקה או בדיקה.

חפיפת מושות הברזל בעמודים:

- אורך חפיפת המושות: 80 ס"מ לפחות.
- באזור החפיפה יש לצופף חישוקים כל 10 ס"מ.
- אין לחפוף יותר ממחצית המושות בחתך אחד.

אין להעביר צנרת אינסטלציה דרך עמוד או קורה, ללא קבלת אישור מהמתנדס.

בסוף מוכן:

- אין להוסיף מים או כל חומר אחר לבסוף.
- יש להקפיד על הדיוק הבסוף ע"י ויברטור.
- 10 שעות לאחר היציקה יש להשקות את הבסוף
- 3 פעמים ביום למשך 10-7 ימים
- פירוק הספסות יבוצע שבועיים לאחר היציקה.

סוג הבסוף: ב-30.
פלדדר מצולעתת- פי 400W
אין להשתמש בפלדדר מצולעתת לא רחיצות!
הבסוף - בסוף מוכן ממפעל בלבד.

הבניה חבוצע עפ"י ח" 2378.

אין למדוד בתכנית.

אין לבצע יציקות באחר ללא קבלת אישור בכתב מהמתנדס.

התכניות ישארו רכושו הפרטי של המתנדס.

העבודה תבוצע על-ידי קבלן רשום.

פתרון לפריצות (נג או קירות) יינתן בשלב הביצוע בהתאם לממצאים הקיימים במקום

גובה היציקה הסופי ייקבע במקום ע"י הקבלן בהתאם לדרישות האדריכל ובהתאם למצב הקיים במקרה של תוספת בניה- כל הריסה חעשה בצמוד להנחית מתנדס אחראי לביצוע במקום

יציקת רצפה+קורות ע"ג ארגזי פוליביד בעובי 25 ס"מ

1,9,10,14,21				+19.57
2,8,11,15,20				+13.55
3				+9.85
4,7,12,16,19				+6.15
5,6,17,18				+0.13